

CERTITHERM
La marque de qualité de




CERTIFICAT CERTITHERM N°10-084 du 27/05/2014

Système de surface chauffante et rafraîchissante hydraulique et intégré dans le sol


NOM DU SYSTEMISTE	ROTH-France SAS		
ADRESSE	78 Rue Ampère-ZI-CS20090-77465 Lagny-sur-Marne		
APPELLATION DU SYSTEME	Rotherm PEL 75 - Hydrofluides 16 HXD		
DESCRIPTIF DU SYSTEME	<input checked="" type="checkbox"/> Conforme NF EN 1264	<input type="checkbox"/> Spécifique	
	<input checked="" type="checkbox"/> Chaud	<input checked="" type="checkbox"/> Rafraîchissement	
	Type PCRBT	<input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> Autres	
EMETTEURS	Marque	EUROP'FLUIDES HYDROFLUIDES	
	Matière	PEX	
	N° ATEC	14/11-1688*03 Ext	
	Dimensions	16.0x1.5 mm	
ISOLANT	Marque	Europlot PEL	
	N° ATEC/CSTBat ou ACERMI	20/10-189	
	Type d'isolant	<input checked="" type="checkbox"/> à plot <input type="checkbox"/> plan	
	Matériau de l'isolant	<input checked="" type="checkbox"/> PSE <input type="checkbox"/> PUR <input type="checkbox"/> PIR <input type="checkbox"/> Autres	
	Résistance thermique	0.75 m².K/W	
	Pas du tube	8.3 cm	
ENROBAGE	Enrobage DTU 65.14 avec adjuvant indiqué dans la colonne suivante ou chape fluide bénéficiant d'un Avis Technique DTA visant les planchers chauffants à eau chaude		AD5 ou AD20
	Conductivité thermique		1.20 W/m.K
	Recouvrement minimal du tube ou des plots		35 mm
	REVETEMENT DE SOL Type		
BANDE PERIPHERIQUE	Marque	Roth	
	Masse volumique	25.00 kg/m3	
COLLECTEUR	Marque	HXD	
	KV	0.03/0.36/0.62/0.73/0.78/0.97/1.3/1.3	
HAUTEUR DU SYSTEME	87 mm (hors revêtement de sol)		

RESULTATS EN CHAUD



Mr Laurent CONRARD
Président du comité de marque

Durée du certificat : 3 ans
Date de fin de validité : 22/05/2016




CERTITHERM
La marque de qualité de



CERTIFICAT CERTITHERM N°10-084 du 27/05/2014

RESULTATS EN FROID



Pas	Absorptions	Ecart de T°	Courbe caractéristiques
8.3 cm	29.43 W/m ²	7.31 °C	4.02 W/m ² .°C
16.6 cm	24.51 W/m ²	7.48 °C	3.28 W/m ² .°C
24.9 cm	20.75 W/m ²	7.65 °C	2.71 W/m ² .°C
33.2 cm	17.54 W/m ²	7.87 °C	2.23 W/m ² .°C

SYSTEME CONFORME AUX REGLES DE L'ART NF EN 1264 ET DTU 65.14

NF EN 1264	Systèmes de surfaces chauffantes et rafraîchissantes hydrauliques intégrés conformément à l'EN 1264, les données émission, absorption, pertes au dos sont des données d'entrée pour le dimensionnement du PCRBT
NF EN 1264-1	Définitions et symboles
NF EN 1264-2	Méthodes de démonstration pour la détermination de l'émission thermique utilisant des méthodes de calcul à l'aide de méthodes d'essai
NF EN 1264-3	Dimensionnement
NF EN 1264-4	Installation
NF EN 1264-5	Surface de refroidissement et de chauffage intégrés dans les sols, aux plafonds et aux murs – Détermination de l'émission thermique
DTU 65.14	Travaux de bâtiment : Exécution de planchers chauffants à eau chaude
DTU 65.14 1	Dalles désolidarisées isolées
DTU 65.14 2	Dalles pleines

RENOUVELLEMENT DE LA MARQUE :

REPRESENTATION DU SYSTEME :

